



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

Znak sprawy: NHŚ.9022.1.45.2025

Tuchola, dnia 25 lutego 2025 r.
Egz. nr 1

**Wójt Gminy Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j.) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn w 2024 r. w poniższych punktach zgodności:

- Wielki Mędromierz, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Wielki Mędromierz 15a, budynek Klubu Seniora
- Wielki Mędromierz 4, budynek mieszkalny
- Wielki Mędromierz 59a, budynek Rodzinnego Domu Pomocy
- Łyskowo 14, budynek mieszkalny

**stwierdza
przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu
do spożycia przez ludzi**

Uzasadnienie

W 2024 r. z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu pobrano łącznie 17 próbek wody, w tym 7 w ramach harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał łącznie 4 próbki wody. Natomiast Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn w ramach kontroli wewnętrznej pobrało łącznie 13 próbek wody.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sód, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzane badania próbek wody pobieranych z wodociągu publicznego w Wielkim Mędomierzu wykazywały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Sprawozdania z badań próbek wody pobranych przez administratora wodociągu w dniu 12.11.2024 r. w punktach zgodności zlokalizowanych w stacji uzdatniania wody w Wielkim Mędomierzu (woda podawana do sieci) oraz w budynku Klubu Seniora wykazały przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli – 21 jtk/100ml i 3 jtk/100 ml (dopuszczalna wartość: 0 jtk/100ml). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi nie prowadził postępowania administracyjnego w tej sprawie z uwagi na jednoczesne przedłożenie przez administratora sprawozdań z badań kontrolnych próbek wody świadczących o jej odpowiedniej jakości. Jednakże w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi PPIS w Tucholi w dniu 09.12.2024 r. dokonał poboru próbek wody z ww. punktów zgodności. Sprawozdania z przeprowadzonych badań wykazały przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli w obu próbkach wody – 5 jtk/100 ml oraz 11 jtk/100ml. W związku z powyższym PPIS w Tucholi w dniu 11.12.2024 r. wydał decyzję nr 467-40/24 z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której nakazał administratorowi unieruchomienie wodociągu publicznego w Wielkim Mędomierzu w zakresie udostępniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zapewnienie mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia odpowiedniej jakości z innego źródła zaopatrzenia, do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu, podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 część C tab.1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), poinformowanie użytkowników o braku przydatności wody do spożycia oraz przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tucholi wyników badań wody świadczących o jej zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia. Ponadto opracował komunikat dla ludności dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Wielkim Mędomierzu. Administrator wodociągu podjął niezwłocznie działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci. Dokonywał dodatkowych poborów próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w pozostałych punktach zgodności, celem zlokalizowania i ustalenia przyczyny skażenia. W dniu 13.12.2024 r. przedłożył PPIS w Tucholi sprawozdania z badań świadczące o odpowiedniej jakości wody w ww. miejscach w zakresie parametru bakterie grupy coli.

Jednakże przedstawione przez administratora wodociągu dniu 13.12.2024 r. sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 10.12.2024 r. w punkcie zgodności w domu prywatnym w Łyskowie 14 wykazało przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml (zalecana wartość: do 200 jtk/1ml w kranie konsumenta) przy jednoczesnym braku przekroczeń pozostałych badanych wartości parametrycznych. W związku z powyższym PPIS w Tucholi w dniu wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie oraz sporządził komunikat dla ludności dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Administrator wodociągu podjął kolejne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci i w dniu 18.12.2024 r. przedłożył PPIS w Tucholi sprawozdanie z badań kontrolnej próbki wody pobranej w dniu 15.12.2024 r. po przeprowadzeniu działań naprawczych, świadczące o doprowadzeniu wody w ww. miejscu do wartości zgodnej z wymogami rozporządzenia w zakresie badanych wartości mikrobiologicznych.

Woda w wodociągu publicznym w Wielkim Mędromierzu na koniec 2024 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż na koniec 2024 roku woda w wodociągu publicznym w Wielkim Mędromierzu była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi
Alicja Gumińska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kamionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - elektronicznie

ul. Usługowa 2

89-520 Gostycyn

2. aa – egz. nr 1